

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯಾನ ಪರಿಷತ್ತು

1. ಚುಕ್ಕೆ ಗುಡುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 566
 2. ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ಸಿಗ್ರೋ (ಸ್ಥಾಪಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಹೇತು)
 3. ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 19-07-2019
 4. ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಮಾನ್ಯ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು	ಉತ್ತರಗಳು
ಅ)	<p>ಬೀದರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ದಿನದ 24 ಫಂಟೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಹೂರ್ಜನುವ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಎಷ್ಟು ವಾರ್ಡ್‌ಗಳಿಗೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ; ಎಷ್ಟು ದಿನಕೊಮ್ಮೆ ನೀರು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ; ನೀರು ಹೂರ್ಜೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ದೂರುಗಳು ಇವೆ; ಇದನ್ನು ನುಢಾರಿಸಲು ಏನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ; ಬೀದರ್ ನಗರದ ಎಲ್ಲಾ ವಾರ್ಡ್‌ಗಳಿಗೆ ದಿನದ 24 ಫಂಟೆ ಹೂರ್ಜೆ ಆಗುವುದು ಯಾವಾಗ;</p>	<p>ಬೀದರ್ ನಗರದ 35 ವಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಭೋಗೋಳಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ 19 ಪಲಯಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಾಲಿ ಎಲ್ಲಾ 19 ಪಲಯಗಳಿಗೆ ನೀರಿನ ಅಭಾವದಿಂದಾಗಿ 2 ದಿನಕೊಮ್ಮೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. NKUSIP ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 14 ಪಲಯಗಳಲ್ಲಿ ದಿನದ 24 ಗಂಟೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಮೂರಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಲಿ ಮೂಲಸಾಧಾರದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಲಭ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆಯಿರುವುದರಿಂದ 24/7 ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೀರಿನ ಲಭ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಕೂಡಲೇ ಈ 14 ಪಲಯಗಳಿಗೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ 24/7 ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಉಳಿದ 5 ಪಲಯಗಳಿಗೆ ದಿನ ಬಿಷ್ಟು ದಿನ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p> <p>ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸರಬರಾಜು ಬಗ್ಗೆ ದೂರುಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತಿದೆ:</p> <ul style="list-style-type: none"> ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಕೊಳೆವೆಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ನಗರಸಭೆಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಗರಸಭೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ಹಾಳು ಆಗುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸರಬರಾಜು ವೃತ್ತಿಯ ವಾಗುತ್ತಿರುವ ದೂರುಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಲ್ಲಾದಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ನಗರಸಭೆ ರವರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಹಾಳಾಗಿರುವ ಕೊಳೆವೆಗಳನ್ನು ದುರಸ್ತಿಪಡಿಸಲು ಆಗಿಂದಾಗಾಲೇ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. <p>ನಗರದ ಎಲ್ಲಾ ನಾಗರೀಕರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನೀರು ಹೂರ್ಜನಲು 48 ಎಂ.ಎಲ್.ಡಿ ಅವಶ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಸಗಟು ಮಾಂಜು ನದಿಯಿಂದ ಇದ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಬರಂಡಿ ಮಂಡಳಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾರಣದಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಸಗಟು ನೀರು ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.</p> <p>ಸಗಟು ಕಾರಣ ಸಾಧಾರದಲ್ಲಿ ಆಗಿಂದಾಗೇ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಡಚಣೆ ಇರುವ ಕಾರಣ ವಿನ್ಯಾಸದಂತೆ 28 ಎಂ.ಎಲ್.ಡಿ ನೀರು ಪಂಪ್ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಸರಾಸರಿ ದಿನಂ ಪ್ರತಿ 16-18 ಎಂ.ಎಲ್.ಡಿ ಮಾತ್ರ ಪಂಪ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>

ಕ್ರ.
ನಂ.

ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಉತ್ತರಗಳು

ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರಣದಿಂದ 14 ವರ್ಲಯಗಳಿಗೆ 24/7 ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಪ್ರಯೋಜನವು ನಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಗಟು ನೀರು ಲಭ್ಯತೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ದಿನ (intermittent) ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

GESCOM ರವರೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ನಿರಂತರ ವಿದ್ಯುತ್ ದೂರೆತ ತಕ್ಷಣ 14 ವರ್ಲಯಗಳಿಗೆ ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ದಿನ (intermittent) ನೀರು ಸರಬರಾಜುನಿಂದ 24/7 ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ನೀಡಲು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನವು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉಳಿದ 5 ವರ್ಲಯಗಳಲ್ಲಿ ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ದಿನ (intermittent) ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುವುದು.

ಅ) ಬೀದರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮೂರಣವಾಗಿದೆಯೇ; ಮೂರಣವಾಗಿದ್ದರೆ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು; ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರಣವಾಗಲಿದೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಇದುವರೆಗೆ ಖಚಾರಿಗಿರುವ ಅನುದಾನ ಎಷ್ಟು?

ಬೀದರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಎನ್ಕೆಯುವನೊಬ್ಬಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಿರುವ ಒಳಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮೂರಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಈಗ ದೊಡ್ಡ ನಿವಾರಣ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕನಾರ್ಟಕ ನಗರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿಯ ಅಮೃತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಉಳಿದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಎನ್ಕೆಯುವನೊಬ್ಬಿ ಯೋಜನೆಯಂತೆ 17 ದಶಲಕ್ಷ ಲೀ ನಾಮ್ರಧ್ಯದ ಜಲ ತಾಜ್ಜ್ಯ ಸಂಸ್ಕರಣ ಘಟಕ (ಎನ್.ಟಿ.ಪಿ), 82.85 ಕ.ಮೀ ಒಳಚರಂಡಿ ಚಾಲ ಮತ್ತು 3,905 ಜಲತಾಜ್ಜ್ಯ ಪಡೆಯುವ ಚೆಂಬರ್ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎನ್.ಟಿ.ಪಿ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೇರುವಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೋಟೀಸ್ ನೀಡಿ ದುರಸ್ತಿಪಡಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಜಲತಾಜ್ಜ್ಯ ಪಡೆಯುವ ಚೆಂಬರ್ಗೆ ಅಯ್ದಾ ಮನೆಗಳಿಂದ ಒಳಚರಂಡಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕೆಲಸವು ನಗರಸಭೆವರ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಕನಾರ್ಟಕ ನಗರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿಯ ಉಳಿದ ಒಳಚರಂಡಿ ಜಾಲ ಮತ್ತು ಮನೆಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಮೂರಣಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಎಲ್ಲಾ ಒಳಚರಂಡಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕೆಲಸಗಳು ಮತ್ತು ಮನೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮೂರಣಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಜಲ ತಾಜ್ಜ್ಯವು ಎನ್.ಟಿ.ಪಿ ಗೆ ಹರಿದು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಎನ್.ಟಿ.ಪಿ.ಯು ಪರಿಷಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸದಂತೆ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದುವರೆಗೆ ರೂ.53.14 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

(ಯೋ.ಟಿ.ಇಂಜಿನಿಯರ್)
ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು.