


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 650
 ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಬಾಬು (ನಾಮನಿದೇಶಿತರು)
 ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 09-03-2026
 ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಮಾನ್ಯ ಇಂಧನ ಸಚಿವರು

ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ) ಬೆಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ (ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಧಾರಿಟಿ) ಎಷ್ಟು ಉಪ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ:	ಬೆವಿಕಂಪನಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ (ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಧಾರಿಟಿ) ಒಟ್ಟು 64 ಉಪವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಆ) ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಧಾರಿಟಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಕಾಂನ ಎಷ್ಟು ಎಚ್.ಡಿ ಮತ್ತು ಎಲ್.ಟಿ ಲೈನ್‌ಗಳು (ಮೇಲ್ಕಾಡದಲ್ಲಿ) ಹಾದು ಹೋಗಿರುತ್ತವೆ: ಮೇಲ್ಕಾಡದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗಿರುವ ಈ ಲೈನ್ ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ: (ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು):	ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಧಾರಿಟಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆವಿಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ 561.22rkm ಹೆಚ್.ಟಿ ಮತ್ತು 1530.91rkm ಎಲ್.ಟಿ ಲೈನ್ ಗಳು ಮೇಲ್ಕಾಡದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಕಾಡದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗಿರುವ ಈ ಲೈನ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಇ) ಬೆಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿಯು ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಧಾರಿಟಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಕಾಡದಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗಿರುವ ಎಚ್.ಡಿ ಮತ್ತು ಎಲ್.ಟಿ ಲೈನ್ ಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಲು ಅಥವಾ ತೆಗೆಯಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಗಳು ಯಾವುವು: ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಂತಹ ಲೈನ್ ಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ:	ಬೆವಿಕಂಪನಿಯು ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಧಾರಿಟಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಕಾಡದಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗಿರುವ ಹೆಚ್.ಟಿ ಮತ್ತು ಎಲ್.ಟಿ ಮಾರ್ಗ ಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಲು ಅಥವಾ ತೆಗೆಯಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ: <ul style="list-style-type: none"> • ಬಂಡವಾಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ (CAPEX) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಹೆಚ್.ಟಿ (11kV) ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಲೈನ್‌ಗಳನ್ನು ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಗಳನ್ನಾಗಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್.ಟಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಲೈನ್ ಗಳನ್ನು ಎಲ್.ಟಿ-ಎ.ಬಿ. ಕೇಬಲ್ ಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ. • ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ, 8475.04rkm ಹೆಚ್.ಟಿ (11kV) ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಲೈನ್‌ಗಳನ್ನು ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಗಳನ್ನಾಗಿ ಹಾಗೂ 6761.20rkm ಎಲ್.ಟಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಲೈನ್ ಗಳನ್ನು ಎಲ್.ಟಿ-ಎ.ಬಿ. ಕೇಬಲ್ ಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ) ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಧಾರಿಟಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಕಾಂನ ವತಿಯಿಂದ ಮೇಲ್ಕಾಡದಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗಿರುವ ಎಚ್.ಡಿ ಮತ್ತು ಎಲ್.ಟಿ ಲೈನ್ ಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಲೈನ್‌ಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು:	ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಧಾರಿಟಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆವಿಕಂಪನಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಮೇಲ್ಕಾಡದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗಿರುವ 561.22 rkm ಹೆಚ್.ಟಿ ಮತ್ತು 1530.91rkm ಎಲ್.ಟಿ ಲೈನ್‌ಗಳನ್ನು ಭೂಗತ (UG)/ಎ.ಬಿ ಕೇಬಲ್ (AB) ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತದೆ.

<p>ಉ) ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬೆಸ್ಕಾಂ ಉಪವಿಭಾಗ-18ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಚಿಕ್ಕ ಕಲ್ಲಸಂದ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಚ್.ಡಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ ಟಿ ಲೈನ್‌ಗಳು ಹಾದುಹೋಗಿರುತ್ತವೆ: ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅಥವಾ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಂಡಿರುವ ಲೈನ್‌ಗಳ ಯಾವುವು? (ಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು)</p>	<p>ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ವೃತ್ತದ, ಜಯನಗರ ವಿಭಾಗದ, ಉಪವಿಭಾಗ ಎಸ್-18 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಚಿಕ್ಕ ಕಲ್ಲಸಂದ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 102.49km ಹೆಚ್.ಟಿ ಮತ್ತು 96.26km ಎಲ್.ಟಿ ಲೈನ್‌ಗಳು ಹಾದು ಹೋಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಂಡಿರುವ ಲೈನ್ ಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>
--	---

ಸಂಖ್ಯೆ: ಎನರ್ಜಿ 47 ಇಬಿಎಸ್ 2026


(ಕೆ.ಜಿ.ಜಾರ್ಜ್)
ಇಂಧನ ಸಚಿವರು

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಬಾಬು (ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತರು) ಇವರ
ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 650 ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ

ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ವೃತ್ತದ, ಜಯನಗರ ವಿಭಾಗದ, ಉಪವಿಭಾಗ ಎಸ್-18 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ
ಚಿಕ್ಕಕಲ್ಲಸಂದ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್.ಟಿ ಮತ್ತು ಎಲ್.ಟಿ ಲೈನ್‌ಗಳು ಹಾದು ಹೋಗಿರುವ
ವಿವರಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗ	ಉಪವಿಭಾಗ	ವಿವರಗಳು	ಓವರ್ ಹೆಡ್	ಯು.ಜಿ	ಎ.ಬಿ. ಕೇಬಲ್	ಒಟ್ಟು
ಉ)	ಜಯನಗರ	ಎಸ್-18, ಚಿಕ್ಕ ಕಲ್ಲಸಂದ್ರ	ಹೆಚ್ ಟಿ (rkm)	0.00	102.49	0.00	102.49
			ಎಲ್ ಟಿ (rkm)	8.00	3.20	85.06	96.26