


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 417
 ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ್ ವಲ್ಕಾಪ್ತರ್
 (ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು)
 ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 10-03-2025
 ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಮಾನ್ಯ ಇಂಧನ ಸಚಿವರು

ಪ್ರಶ್ನೆ		ಉತ್ತರ
ಅ) ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರೇಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಮತ್ತು ಬಿಕ್ಕೋಡು ಹೋಬಳಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ 3 ಫೇಸ್ ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಸಮಯ ಎಷ್ಟು;		<p>ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತದ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರೇಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಮತ್ತು ಬಿಕ್ಕೋಡು ಹೋಬಳಿಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ३९.९०% ಗಾಮಗಳಿಗೆ ಅರೇಹಳ್ಳಿ 66/11ಕೆವಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಮತ್ತು ३९.१०% ಗಾಮಗಳಿಗೆ ಗಂಡೇಹಳ್ಳಿ 66/11ಕೆವಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕೇಂದ್ರದಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜಾಗುತ್ತಿದೆ.</p> <p>ಸದರಿ ಹೋಬಳಿಗಳಲ್ಲಿನ ಕಾಣಿ ಬೆಳ್ಗಾರರ ಸ್ಥಾವರಗಳಿಗೆ ಎಲ್.ಟಿ-4ಸಿ ಜಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅರೇಹಳ್ಳಿ 66/11ಕೆವಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕೇಂದ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿನ ಹಾಗೂ ಗಂಡೇಹಳ್ಳಿ 66/11ಕೆವಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕೇಂದ್ರದ (ಮೇಸ್ಕ್ವಾಂ) ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ 12 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>
ಆ) ಅರೇಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬಿಕ್ಕೋಡು ಹೋಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟೊನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ; (ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ದಾಖಲೆ ಸಹಿತ ನೀಡುವುದು)		<p>ಅರೇಹಳ್ಳಿ ಬಿಕ್ಕೋಡು ಹೋಬಳಿಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 4 ಸಂಖ್ಯೆಯ 25 ಕೆ.ವಿ. ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಪರಿವರ್ತಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು. ಅವುಗಳ ವಿವರಗಳು ಕೆಳಕಂಡಂತಹಿವೆ:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ಪಡುವಳಿಲು ಮತ್ತು ಅಂದೂರು ಗಾಮಗಳಲ್ಲಿ 02 (ತಲಾ ಒಂದು) ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪರಿವರ್ತಕಗಳನ್ನು ಗಂಗಾಕಲ್ಲಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 2. ತುಂಬಾದೇವನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಹಾಡ್‌ಗೆರೆ ಗಾಮಗಳಲ್ಲಿ 02 (ತಲಾ ಒಂದು) ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪರಿವರ್ತಕಗಳನ್ನು ಸ್ವಂತ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇ) ಬಿಕ್ಕೋಡು ಹೋಬಳಿಯ ಮೊಗಸವಾರ ಮತ್ತು ಕುಶವಾರ ಗಾಮದಲ್ಲಿ 25 ಒಂದು ಟೊನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರಂಗೆ ಅಳವಡಿಸಿದ ಬೋರ್‌ವೆಲ್ ಮೋಟರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು;		<p>ಬಿಕ್ಕೋಡು ಹೋಬಳಿಯ ಮೊಗಸವಾರ ಮತ್ತು ಕುಶವಾರ ಗಾಮದಲ್ಲಿ 25 ಕೆ.ವಿ.ಎ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಪರಿವರ್ತಕಕ್ಕೆ 5 ಹೆಚ್.ಅ.ಯ 03 ರಿಂದ 04 ಬೋರ್ ವೆಲ್ ಮೊಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>

೮)	ಬಿಕ್ಕೋಡು ಹೋಬಳಿಯ ಮೋಗಸವಾರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಕ್ರಮ ಕ್ಷೇಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ;	ಬಿಕ್ಕೋಡು ಹೋಬಳಿಯ ಮೋಗಸವಾರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹಾಲೀ ಬೇಲೂರು 66/11ಕೆವಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕ್ರೇಂದ್ರದ ಪ್ರಸಾದಿಹೆಣ್ಣಿ ನಿರಂತರ ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆಯ ಫೀಡರ್ ಮುಖಾಂತರ ಗ್ರಾಮಗಳು ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸ್ಥಾವರಗಳಿಗೆ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ 3 ಫೇಸ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
೯)	ಬಿಕ್ಕೋಡು ಹೋಬಳಿಯ ಮೋಗಸವಾರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅನುಸಾರ ಅಜ್ಞಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರಂ ಅಳವಡಿಸಿದಿರಲು ಕಾರಣವೇನು; ಅಳವಡಿಸುವುದಾದರೆ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು; ಎಷ್ಟು ದಿನದ ಒಳಗೆ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ; (ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ದಾಖಲೆ ಸಮೇತ ನೀಡುವುದು)	ಮೋಗಸವಾರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಪರಿವರ್ತಕ ಕ್ರೇಂದ್ರವು ಅಧಿಕ ಹೋರಣೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಪರಿವರ್ತಕ ಅಳವಡಿಸುವಂತೆ ಮೋಗಸವಾರ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 25 ಕೆ.ವಿ.ಎ. ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಶ್ರೀಘ್ರವಾಗಿ ಕ್ರಮ ಕ್ಷೇಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.
೧೦)	ಬೇಲೂರು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು/ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಬಳಿ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಂದಿಸುತ್ತಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ಷೇಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳಿನು?	ಬೇಲೂರು ಉಪವಿಭಾಗದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಬಳಿ ಸೌಜ್ಯನಯುತವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಂದಿಸುವಂತೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸಂಖ್ಯೆ: ಎನಜ್ಿಂ 39 ಇಬಿಎಸ್ 2025


 (ಕೆ.ಜಿ.ಜಾಬರ್)
 ಇಂಧನ ಸಚಿವರು