


## ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 26  
 ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಯು.ಬಿ.ವೆಂಕಟೇಶ್  
 (ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನ ಹೊಂದಿದವರು)  
 ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 19-12-2022  
 ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಮಾನ್ಯ ಇಂಧನ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಚಿವರು  
 \*\*\*\*

ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
<p>ಅ) ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪರಿವರ್ತಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಸ್ಕಾಂ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸರ್ವೆ ನಡೆಸಿದೆಯೇ; ಈ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪರಿವರ್ತಕಗಳ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು;</p>	<p>ಬೆಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿರುವ ಒಟ್ಟು 5,784 ಪರಿವರ್ತಕಗಳಿಂದ ಅಪಾಯಕಾರಿ/ ಪಾದಚಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಡಚಣೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಪರಿವರ್ತಕಗಳನ್ನು ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿರುತ್ತದೆ. ಪಾದಚಾರಿ-ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿನ ಪರಿವರ್ತಕಗಳನ್ನು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುವ ಪರ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಪರಿವರ್ತಕ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ.</p> <p>ಬೆಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಪನಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾದಚಾರಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಹಂತ-1 ರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2017 ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದು, 3194 ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ಪರಿವರ್ತಕ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಹಾಗೂ 02 ಪರಿವರ್ತಕ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು (ಒಟ್ಟು 3196) ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿ ಪಾದಚಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಚರಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಂತ-1 ರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2019 ಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.</p> <p>ಮುಂದುವರೆದು, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾದಚಾರಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಪುನರ್ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ 2588 ಪರಿವರ್ತಕ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಹಂತ-2 ರ ಕಾಮಗಾರಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು, ಮಾರ್ಚ್-2022 ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಂತ-2 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ 2022 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ 1465 ಪಾದಚಾರಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಪಾದಚಾರಿಗಳಿಗೆ</p>

		ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ 1123 ಪಾದಚಾರಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2023 ರೊಳಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಆ)	ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪರಿವರ್ತಕಗಳಿಂದ ಆಗಿರುವ ಸಾವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು; ಇವರಿಗೆ ನೀಡಲಾದ ಪರಿಹಾರದ ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು;	ಬೆಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಪನಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತಕಗಳಿಂದ ಆಗಿರುವ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಅವಘಡಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇ)	ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ಕಾಲಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪರಿವರ್ತಕಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು?	ಬೆಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಪನಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪಾದಚಾರಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸುವ / ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2023 ರೊಳಗಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಸಂಖ್ಯೆ: ಎನರ್ಜಿ 258 ಇಬಿಎಸ್ 2022

  
(ವಿ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್)  
ಇಂಧನ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು  
ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಚಿವರು

**ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಯು.ಬಿ. ವೆಂಕಟೇಶ್ ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 26 ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ**

ಬೆಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತಕಗಳಿಂದ ಆಗಿರುವ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಅವಘಡಗಳ ವಿವರಗಳು

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಅಪಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿವರ (ವಿಳಾಸ)	ದಿನಾಂಕ	ಮಾರಣಾಂತಿಕ/ ಮಾರಣಾಂತಿಕವಲ್ಲದ	ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿದ ಮೊತ್ತ ಲಕ್ಷ ರೂಗಳಲ್ಲಿ	ಪರಾ
1	2019-20	ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪರಿವರ್ತಕಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.						
2	2020-21	ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪರಿವರ್ತಕಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.						
3	2021-22	ಬೆಂಗಳೂರು	ಕೆಂಗೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ಶ್ರೀ. ಶಿವರಾಜ್ ಹಾಗೂ ಕುಮಾರಿ   ಚೈತನ್ಯ ಮಂಗನಹಳ್ಳಿ ಸೂಲಿಕೆರೆ ಪೋಸ್ಟ್	23.03.2022	ಮಾರಣಾಂತಿಕ	20	ಆಂತರಿಕ ದೋಷದಿಂದ ಪರಿವರ್ತಕದಲ್ಲಿರುವ ತೈಲವು ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಾರಣ ಪರಿವರ್ತಕದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗಿ ತೈಲವು ಹೊರಚಿಮ್ಮಿದಾಗ ಈ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿರುತ್ತದೆ.
4	2022-23 ಆಕ್ಟೋಬರ್ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ)	ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪರಿವರ್ತಕಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.						